

TABELA 1: Rezultati preskusov vzorcev pitne vode iz sistemov za oskrbo s pitno vodo oziroma oskrbovalnih območij, ki oskrbujejo 5000 prebivalcev ali več, v Sloveniji - monitoring/interni nadzor v letu 2017

IME SISTEMA ZA OSKRBO S PITNO VODO	IME OSKRBOVALNEGA OBMOČJA	ŠTEVILO PREBIVALCEV	DISTRIBUCIJA m <sup>3</sup> /dan	DEZINFEKCIJA		PRIPRAVA VODE		MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA						KEMIJSKA PRESKUŠANJA			
				DA	NE	DA	NE	ŠTEVILO VZORCEV		NESKLADNIH VZORCEV		VZORCEV Z E.COLI		ŠTEVILO VZORCEV		NESKLADNIH VZORCEV	
								REDNA	OBČASNA	REDNA	OBČASNA	REDNA	OBČASNA	REDNA	OBČASNA	REDNA	OBČASNA
Mrzlek	N.Gorica, Šempeter,Miren,Italija	30164	6433	da		da		342	5	3	0	1	0	186	5	0	0
Mrzlek - notranja kontrola								314	1	1	0	1	0	158	1	0	0
Mrzlek - monitoring								28	4	2	0	0	0	28	4	0	0
Hubelj	Nova Gorica, SKD Ajdovščina	9541 + 14000	N.Gorica 1917	da			ne	192	4	2	0	1	0	117	4	2	0
Hubelj - notranja kontrola								165	1	2	0	1	0	90	1	2	0
Hubelj - monitoring								27	3	0	0	0	0	27	3	0	0
Brda	Goriška Brda	5516	960	da		delna		124	3	5	0	1	0	63	3	60	3
Brda - notranja kontrola								110	1	3	0	1	0	49	1	48	1
Brda - monitoring								14	2	2	0	0	0	14	2	12	2

\* navedi, kateri parametri iz priloge B Pravilnika o pitni vodi so neskladni

006

JA
PO PRILOGI B
PARAMETER *
0
0
0
0
0
0
motnost
motnost
motnost