

Na podlagi Odloka o ureditvi javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova Gorica (UL RS, št. 77/2016), družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica, izdaja navodila za vzdrževanje kanalizacijskega priključka:

NAVODILA za vzdrževanje kanalizacijskega priključka

Objekti in naprave, za katere je odgovoren uporabnik, so po Odloku o ureditvi javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, UL RS, št. 77/2016), 7. člen, sledeči:

- kanalizacijski priključek s vsemi objekti in napravami
- nepretočne greznice, obstoječe greznice, MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE in MKČN iz petega odstavka 21. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode,
- objekti in naprave za pred čiščenje odpadnih voda, peskolovi, lovilci mineralnih olj, lovilci olj in maščob rastlinskega oziroma živalskega izvora ter druge naprave na kanalizacijskem priključku

Kanalizacijo, objekte in naprave iz 7. člena Odloka o ureditvi javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, vzdržuje uporabnik sam na lastne stroške.

Uporabniki oziroma lastniki so dolžni vzdrževati kanalizacijo tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda s tem, da so v vsakem trenutku izpolnjeni predpisani pogoji za iztok odpadnih voda v javno kanalizacijo.

Objekte in naprave, za katere je odgovoren uporabnik, je redno pregledati in ugotoviti stanje kanalizacije, objektov in naprav ter njihovo pravilno obratovanje.

Kanalizacijski priključek in objekti:

- kanalizacijski priključek ter kanalizacijske objekte (revizijske jaške, proti poplavne lopute ipd.) – pregled najmanj enkrat letno oz. po potrebi; čiščenje po potrebi glede na ugotovljeno stanje,
- naprave, (za akumulacijo, čiščenje prečrpavanje, nevtralizacijo, merilno mesto ipd.) – pregled po navodilih proizvajalca naprave / vzdrževanje po navodilih proizvajalca naprave.

Naprave za pred čiščenje in čiščenje:

- lovilci peska – pregled in čiščenje/praznjenje najmanj dvakrat letno, spomladi/jeseni, oziroma po potrebi,
- lovilci maščob – pregled po navodilih proizvajalca naprave; praznjenje po navodilih proizvajalca naprave,
- lovilci olj - pregled po navodilih proizvajalca naprave, obvezno po vsakem večjem deževju; praznjenje po navodilih proizvajalca naprav.
- druge naprave (biološke čistilne naprave), po navodilih proizvajalca naprav.

Kanalizacijski priključek, mora biti čist, brez prisotnosti peščenih in/ali drugih trdih v vodi nerazgradljivih snovi ter brez zastoja toka odpadne vode.

V primeru, da se ob pregledu ugotovi prisotnost v prejšnjem odstavku navedenih oz. tudi drugih v vodi nerazgradljivih snovi v kanalizacijskem priključku , ki povzročajo moteno in/ali škodljivo obratovanje javne kanalizacije ter zastoj toka odpadne vode v kanalizacijskem priključku in/ali kanalskem omrežju, je kanalizacijski priključek in/ali kanalsko mrežo obvezno ustrezno očistiti tako, da se navedene nerazgradljive snovi ne izpira v javno kanalizacijo, temveč se jih ustrezno izčrpa.

Kanalizacijski priključek, kakor tudi ostali kanalizacijski objekti in naprave, morajo biti vodo tesni.

Zahteve za vodo tesnost in preizkušanje, določa standard SIST EN 1610.

Kanalizacijski priključek se ob morebitnem nepravilnem obratovanju (pogoste zamašitve ipd.), pregleda z posebno video kamero.

Morebitne ugotovljene nepravilnosti in/ali poškodbe, se mora v najkrajšem času ustrezno sanirati oziroma odpraviti.

Notranja hišna kanalizacija, mora imeti pravilno urejeno prezračevanje – oddušnik in pravilno urejene sifonske proti smradne zaščite.

V kanalizacijo ni dovoljeno odvajati:

- trdih nerazgradljivih in v vodi netopnih snovi, kot na primer kuhinjski odpadki - ostanki hrane; papirnate brisače; higienski pripomočki, razen toaletnega papirja, ipd.,
- industrijskih odpadnih vod iz virov onesnaževanja, kot na primer, odvajanje odpadnih vod iz objektov reje domačih živali; mlekarn; industrijskih obratov kjer nastajajo industrijske odpadne vode, ipd., katerih mejne vrednosti parametrov niso v skladu s veljavno zakonodajo, pregnito ali sveže blato iz greznic,
- padavinske vode, drenažne vode, površinske (vodotoki) ali podtalne vode v kanalizacijo, ki je namenjena za odvod komunalnih / fekalnih odpadnih vod, ter drenažnih voda, površinskih voda (vodotoki), podtalne vode, v kanalizacijo, ki je namenjena za odvajanje padavinskih voda.

Ta navodila zajemajo osnovne zahteve za vzdrževanje, kontrolo in ukrepe za pravilno obratovanje kanalizacijskih objektov in naprav na kanalizacijskem priključku ter kanalizacijskega priključka.

Ta navodila ne izključujejo dodatnih in/ali drugačnih navodil za kontrolo, vzdrževanje in spremljanje pravilnega obratovanja kanalizacije in kanalizacijskih objektov ter naprav v kolikor nastanejo drugačne zahteve oziroma potrebe.

Direktor:
Miran LOVRIČ, univ.dipl.inž.gr.